

武汉经开（汉南）生活饮用水 2025 年 8 月 1 日监测结果

水厂性质 (市、区、乡镇)	采样地点	采样时间	检测时间	监测单位	信息发布时间	水质类型	监测指标						建议
							浑浊度 (NTU)	色度 (度)	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	游离氯 (mg/L)	
市级	1、长供沌口水厂	6:08	06:08-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.05	0.70	
市级	2、珠山湖大道振华路 47 号	10:56	10:56-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.00	0.30	
	3、车城北路东风公司 地铁站 J 出口卫生间	11:35	11:35-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.12	0.40	
	4、联城路 79 号	11:19	11:19-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.98	0.30	
	5、沌口水厂薛峰转压 站	10:38	10:38-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.95	0.30	
	6、沌口街正街 11 号	6:20	06:20-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.03	0.20	
区级	7、武汉自来水发展有 限公司	7:51	07:51-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.80	

区级	8、汉南区马影河大道碧桂园酒店	7:29	07:29-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
	9、汉南区幸福村 294 号	8:01	08:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.50	
区级	10、汉南第二水厂	9:15	09:15-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	/	0.70	
区级	11、汉南区湘口街晨曦路 102 号	8:36	08:36-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.10	
	12、汉南区湘口街汉江村 89 栋 1 号	8:57	8:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	/	0.20	
市级	13、武汉车都供水实业有限公司	6:50	6:50-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	出厂水	<0.5	<5	无	无	1.04	0.80	
市级	14、军山街观阵岭 9 号	7:01	07:01-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.11	0.30	
	15、军山街檀军路龙湖社区	7:12	07:12-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	1.01	0.20	
	16、军山街海伦小镇营销中心	6:33	06:33-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.94	0.30	
	17、军山街蒲潭社区卫生计生服务站	9:57	9:57-15:30	武汉市疾病预防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.82	0.20	

	18、军山街凤凰苑社 区卫生计生服务站	10:16	10:16-15:30	武汉市疾病预 防控制中心	16:00	末梢水	<0.5	<5	无	无	0.88	0.30	
标准限值							1.0	15	无异 臭、 异味	无	3	2≥末梢 水 ≥0.05; 2≥出厂 水≥0.3	